



**REPUBLIKA HRVATSKA  
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA SVETI ILIJA**

**Povjerenstvo**

KLASA: 361-01/21-01/01

UR. BROJ: 2186/08-21-3-03

Sveti Ilija, 17.02.2021.

**ODGOVOR NA UPIT GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

**Upit gospodarskog subjekta:**

*Vezano za predmet nabave „Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće građevine javne namjene u Tomaševcu Biškupečkom“, molim pojašnjenje za stavku troškovnika **GRAĐEVINSKI RADOVI > 3.00 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI > 3.13. Dobava i betoniranje betona za pad na ravnom krovu. Molim pojašnjenje koja klasa betona se koristi?***

**Odgovor Naručitelja:**

*Za beton u padu ispod izolacijskih slojeva ravnog krova, potrebno je koristiti lake betone razreda tlačne čvrstoće LC 12/13.*

**Povjerenstvo**