



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA
Stručno Povjerenstvo

KLASA: 404-01/26-01/01
UR. BROJ: 2186-08-01-26-1
Sveti Ilija, 13.04.2026. godine

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

1. Naručitelj: **Općina Sveti Ilija**
2. Predmet nabave: **Mješovita nabava robe i radova na projektu “Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija” – Evidencijski broj nabave JN 08-2026, CPV 34993000 Cestovna rasvjeta**
3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22)
4. Procijenjena vrijednost nabave: **25.000,00 eura bez PDV-a.**
5. Poziv na dostavu ponude: **KLASA: 404-01/26-01/01 URBROJ: 2186-08-01-26-1 od dana 19.03.2026. godine**, otpremljen (e-mailom) na adrese gospodarskih subjekata kako slijedi te je objavljen na službenim internetskim stranicama Općine Sveti Ilija: (<https://opcina-sveti-ilija.hr/javna-nabava/>).
- a) Naziv g.s.: **Mea Trade d.o.o., Jordanovac 60, 10 000 Zagreb, OIB 37942840927 (info@mea-trade.com)**
- b) Naziv g.s.: **Magić CO d.o.o., Koprivnička ulica 17c, 42 230 Ludbreg, OIB 64776390522 (ivan@magic-co.hr)**
- c) Naziv g.s.: **Elcon d.o.o., Međimurska ulica 2, 42 000 Varaždin, OIB 69554624078 (info@elcon.hr)**
- d) Naziv g.s.: **Kabel - mont d.o.o., M. Puštaka 8, Domašinec, 40 318 Dekanovec, OIB 29990397314 (administracija@kabel-mont.hr)**
6. Ponude su otvorili predstavnici Naručitelja dana **30.03.2026. godine u 09:00 sati.**

7. Analitički prikaz pravovremeno zaprimljenih ponuda:

	Ponuditelj: Magić Co d.o.o., Koprivnička ulica 17c, 42 230 Ludbreg, OIB 64776390522
Datum ponude:	26.03.2026., zaprimljena 27.03.2026. u 10:05 sati osobnom dostavom, broj ponude: 24
Cijena ponude bez PDV-a:	16.095,00 eura
Iznos PDV-a:	4.023,75 eura
Cijena ponude sa PDV-om:	20.118,75 eura
OBLIK PONUDE	
Potpisana:	DA
Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:	ZADOVOLJAVA
OSTALI UVJETI	
Dokazi traženi/dostavljeni:	Dostavljena izjava o nekažnjavanju od 25.03.2026. godine, potvrda porezne uprave o stanju duga od 25. ožujka 2026. godine (elektronički zapis) te Izvadak iz sudskog registra (elektronički zapis) od 25.03.2026. Ujedno, ponuditelj je dostavio i tražene dokaze iz projektantskog troškovnika i poziva na dostavu ponude.
OCJENA PONUDE	
Prihvatljiva/nije prihvatljiva:	PRIHVATLJIVA

	Ponuditelj: Elcon d.o.o., Međimurska ulica 2, 42 000 Varaždin, OIB 69554624078
Datum ponude:	30.03.2026., zaprimljena 30.03.2026. u 08:53 sati osobnom dostavom, broj ponude: 00284
Cijena ponude bez PDV-a:	18.728,00 eura
Iznos PDV-a:	4.682,00 eura
Cijena ponude sa PDV-om:	23.410,00 eura
OBLIK PONUDE	
Potpisana:	DA
Ocjena zadovoljava/ne zadovoljava:	ZADOVOLJAVA
OSTALI UVJETI	
Dokazi traženi/dostavljeni:	Dostavljena izjava o nekažnjavanju od 30.03.2026. godine te izjava o nekažnjavanju od 22.01.2026. ovjerena kod javnog bilježnika Broj: OV-379/2026, potvrda porezne uprave o stanju duga od 20. ožujka 2026. godine (elektronički zapis) te Izvadak iz sudskog registra (elektronički zapis) od 20.03.2026. Za stavke 1.b) i 1.c) nije ispoštovan uvjet o minimalnoj snazi koja je propisana troškovnikom.
OCJENA PONUDE	
Prihvatljiva/nije prihvatljiva:	NIJE PRIHVATLJIVA

Pregledom i ocjenom ponude utvrđeno je da je ponuditelj Magić Co d.o.o., broj ponude 24 od 26.03.2026. za traženu stavku iz troškovnika:

- Svjetlotehnički proračun izvršen u standardiziranom široko dostupnom softverskom paketu, RELUX ili DIALUX, u formatu kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz troškovnika (geometrijske veličine i svjetlotehničke veličine).

Uz svjetlotehnički proračun (.pdf) potrebno je dostaviti i datoteku sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT datoteka) primjenjene optike nuđene svjetiljke.

Nije dostavio za konkretne geometrijske uvjete (parametre) za stavke 1.b) i 1.c).

Dana 08.04.2026. godine Naručitelj je e-mailom uputio zahtjev za dostavu pojašnjenja/upotpunjavanja, a vezano uz dostavu gore navedene dokumentacije.

Zahtjev je dostavljen na e-mail adresu ponuditelja ivan@magic-co.hr.

Ponuditelj Magić CO d.o.o. dostavio je dana 08.04.2026. godine na e-mail adresu Naručitelja traženu dokumentaciju te je temeljem dostavljenih svjetlotehničkih proračuna utvrđeno kako ponuda zadovoljava tehničke parametre propisane troškovnikom.

Pregledom i ocjenom ponude ponuditelja Elcon d.o.o., broj ponude 00284 od 30.03.2026. godine utvrđeno je za stavke iz troškovnika:

- Svjetlotehnički proračun izvršen u standardiziranom široko dostupnom softverskom paketu, RELUX ili DIALUX, u formatu kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz troškovnika (geometrijske veličine i svjetlotehničke veličine).

Uz svjetlotehnički proračun (.pdf) potrebno je dostaviti i datoteku sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT datoteka) primjenjene optike nuđene svjetiljke.

Nije dostavljena datoteka sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT datoteka) primjenjene optike nuđene svjetiljke.

Ujedno, za stavke 1.b) i 1.c) nije ispoštovan uvjet o minimalnoj snazi koja je propisana ovim troškovnikom.

Certifikat o sukladnosti sa zaštitom od vanjskih mehaničkih udara, min. IK09 i navedenim normama: EN 62262, IEC/TR 62696. Certifikat treba biti izdan od certifikacijskog tijela akreditiranog za navedeno područje prema normi EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno) i Certifikat o sukladnosti sa zaštitom od prodora vode i prašine, min. IP66 i navedenim normama: EN 60598-1, Točka 9.2.2., 9.2.7., EN 60529. Certifikat treba biti izdan od certifikacijskog tijela akreditiranog za navedeno područje prema normi EN ISO/IEC 17065 (ili jednakovrijedno).

Iz dostavljene dokumentacije odnosno ponude nije moguće razvidno utvrditi je su li certifikati dostavljeni.

U tehničkim specifikacijama poziva i troškovnika, za stavke 1.b) i 1.c) su jasno definirani minimalni i maksimalni zahtjevi u pogledu snage svjetiljki kao obvezni uvjeti koje ponuđena oprema mora zadovoljiti.

Uvidom u dostavljenu ponudu utvrđeno je da ponuđena snaga svjetiljki za predmetne stavke odstupa od propisanih tehničkih zahtjeva, odnosno da je **manja od minimalno propisane vrijednosti** definirane dokumentacijom o nabavi odnosno troškovnikom.

Sukladno navedenom, ponuđena oprema ne ispunjava minimalne tehničke uvjete, čime ponuda nije u skladu s traženim specifikacijama.

Slijedom toga, a u skladu s pravilima postupka i obvezom poštivanja definiranih tehničkih kriterija, predmetna ponuda se **ocjenjuje neprihvatljivom** te se kao takva **odbija**. Naručitelj nije tražio upotpunjavanje ponude u dijelu u kojem nije moguće razvidno utvrditi je li dostavljena tražena tehnička dokumentacija budući da se ponuda zbog neispunjenja traženih tehničkih uvjeta smatra neprihvatljivom.

8. Kriterij za odabir ponude: **najniža cijena**.

9. Ostalo: -

10. Ponude rangirane prema kriteriju odabira:

1. Magić CO d.o.o., Koprivnička ulica 17c, 42 230 Ludbreg, OIB 64776390522

11. Prijedlog odabira: Ponuditelj **Magić CO d.o.o., Koprivnička ulica 17c, 42 230 Ludbreg, OIB 64776390522** dostavio je ponudu koja ispunjava uvjete i zahtjeve iz Poziva na dostavu ponuda od 19.03.2026. godine te je prema kriteriju za odabir ocijenjena najpovoljnijom ponudom. Predlaže se odgovornoj osobi Naručitelja donošenje Obavijesti o odabiru najpovoljnije ponude.

12. Potpis predstavnika naručitelja:

1. Ivana Koščak



2. Ivan Kuharić



3. Liljana Jurak



Zahtjev za dostavom pojašnjenja/upotpunjavanja

Broj poruka: 3

Općina Sveti Ilija <opcina.sveti.ilija@gmail.com>
Prima: Ivan Magić <ivan@magic-co.hr>

8. travnja 2026. u 09:30

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Zahtjev za dostavom pojašnjenja/upotpunjavanja u predmetu nabave: Mješovita nabava robe i radova na projektu "Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija", Evidencijski broj nabave JN 08-2026, CPV 34993000 Cestovna rasvjeta.

Molimo Vas da potvrdite primitak e-maila.

S poštovanjem,

--

Općina Sveti Ilija,*Trg Josipa Godrijana 2**42214 Sveti Ilija**OIB: 10443118219**tel: 042/734-200, 284**fax: 042/440-665**e-mail: opcina.sveti.ilija@gmail.com**web: www.opcina-sveti-ilija.hr***Zahtjev.pdf**

47K

Ivan Magić <ivan@magic-co.hr>
Prima: Općina Sveti Ilija <opcina.sveti.ilija@gmail.com>

8. travnja 2026. u 09:49

Poštovani,

Potvrđujem primitak e-maila.

Lp

Ivan Magić

Magić Co d.o.o.

[Koprivnička 17c](#)[HR-42230 Ludbreg](#)

OIB: 64776390522

Tel: 042/306-702

Fax: 042/819-602

Mob: 098/705-396
E-mail: ivan@magic-co.hr

[Citirani tekst je skriven]

Ivan Magić <ivan@magic-co.hr>
Prima: Općina Sveti Ilija <opcina.sveti.ilija@gmail.com>

8. travnja 2026. u 10:50

Poštovani,

U prilogu STP i ldt datoteka.

Lp

Ivan Magić

Magić Co d.o.o.
[Koprivnička 17c](#)
[HR-42230 Ludbreg](#)
OIB: 64776390522

Tel: 042/306-702
Fax: 042/819-602

Mob: 098/705-396
E-mail: ivan@magic-co.hr

From: Općina Sveti Ilija <opcina.sveti.ilija@gmail.com>
Sent: Wednesday, April 8, 2026 9:30 AM
To: Ivan Magić <ivan@magic-co.hr>
Subject: Zahtjev za dostavom pojašnjenja/upotpunjavanja

Poštovani,

[Citirani tekst je skriven]

Broj priloga: 2

 **Svjetlotehnički proračun Sv.Ilija_2026.pdf**
68K

 **E+STAR S 6000 3030 L2.idt**
49K



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA
Stručno Povjerenstvo

KLASA: 402-01/26-01/01
URBROJ: 2186-08-01-26-2
Sveti Ilija, 08.04.2026.

Magić CO d.o.o.
Koprivnička ulica 17c
42 230 Ludbreg

Predmet: Zahtjev za dostavu pojašnjenja/upotpunjavanja u predmetu nabave: Mješovita nabava robe i radova na projektu "Modernizacija sustava javne rasvjete na području Općine Sveti Ilija" – Evidencijski broj nabave JN 08-2026, CPV 34993000 Cestovna rasvjeta

Poštovani,

u postupku pregleda i ocjene Vaše ponude, broj ponude 24 od 26.03.2026. utvrdili smo da tražena stavka iz troškovnika:

- Svjetlotehnički proračun izvršen u standardiziranom široko dostupnom softverskom paketu, RELUX ili DIALUX, u formatu kojim se dokazuje usklađenost ponuđene svjetiljke sa uvjetima iz troškovnika (geometrijske veličine i svjetlotehničke veličine).

Uz svjetlotehnički proračun (.pdf) potrebno je dostaviti i datoteku sa svjetlotehničkim podacima (IES ili LDT datoteka) primjenjene optike nuđene svjetiljke.

Nije dostavljena za konkretne geometrijske uvjete (parametre) za stavke 1.b) i 1.c).

Traženu dokumentaciju je potrebno dostaviti e-mailom: opcina.sveti.ilija@gmail.com

Molimo Vas da navedeno dostavite najkasnije do 14. ožujka 2026. godine do 08:00 sati.

S poštovanjem,

STRUČNO POVJERENSTVO

Prostor : Sv. Ilija

Broj projekta : 04/2026

Stranka :

Projektirao :

Datum : 08.04.2026

Slijedeće vrijednosti temelje se na egzaktnom izračunu provedenom na kalibriranim žaruljama, svjetiljkama i njihovom zajedničkom radu. U praksi su moguća manja odstupanja. Ne postoje nikakve garancije na datoteke svjetiljki. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za nastalu štetu odnosno štetu prouzročenu korisniku ili trećoj osobi.

Objekt :
Prostor : Sv. Ilija
Broj projekta : 04/2026
Datum : 08.04.2026

Kazalo

Naslovna stranica	1
Kazalo	2
1 Podaci o svjetiljci	
1.1 Energy Plus - d.o.o., E+STAR S 6000 3030 L2 (E+STAR S 6000 3030 L2)	
1.1.1 Stranica s podacima	3
2 Cesta 1 a	
2.1 Sažetak, Cesta 1 a, Light scene 1(C)	
2.1.1 Pregled rezultata, Cesta 1 a	4
3 Cesta 2 b	
3.1 Sažetak, Cesta 2 b, Light scene 1(C)	
3.1.1 Pregled rezultata, Cesta 2 b	5
4 Cesta 3 c	
4.1 Sažetak, Cesta 3 c, Light scene 1(C)	
4.1.1 Pregled rezultata, Cesta 3 c	6

Objekt :
Prostor : Sv. Ilija
Broj projekta : 04/2026
Datum : 08.04.2026

1 Podaci o svjetiljci

1.1 Energy Plus - d.o.o., E+STAR S 6000 3030 L2 (E+STAR S 6000 3030 L2)

1.1.1 Stranica s podacima

Proizvođač: Energy Plus - d.o.o.

E+STAR S 6000 3030 L2

E+STAR S 6000 3030 L2


Podaci o svjetiljci

Svjetl. iskoristivost svjetiljke : 100%
Efikasnost svjetiljki : 137.5 lm/W
Klasifikacija : A30 100% ↑0%
CIE Flux Codes : 42 77 98 100 100
UGR 4H 8H : 35.3 / 21.9
Snaga : 40 W
Svjetlosni tok : 5500 lm

Opremljeno žaruljama

Broj : 1
Opis : LED
Boja : 3000
Svjetlosni tok : 5500 lm
Reprodukcija boje : 70

Dimenzije : 485 mm x 268 mm x 85 mm





Objekt :
 Prostor : Sv. Ilija
 Broj projekta : 04/2026
 Datum : 08.04.2026

2 Cesta 1 a

2.1 Sažetak, Cesta 1 a, Light scene 1(C)

2.1.1 Pregled rezultata, Cesta 1 a



Energy Plus - d.o.o.
 5  Tipaska oznaka : E+STAR S 6000 3030 L2
 Naziv svjetiljke : E+STAR S 6000 3030 L2
 Žarulje : 1 x LED 40 W / 5500 lm

MyLumRow

Postavljanje svjetiljki	: Linija desno	Faktor održavanja	: 0.80
Razmak između svjetiljki	: 33.00 m	Visina (fot. centar)	: 7.00 m
Svjetiljka od ruba	: 1.00 m	Nagib	: 0.00 °
Abs. position	: 1.00 m	Razred bliještanja	: D5
Potrošnja struje/km	: 1212 W/km	Razred jakosti svjetlosti	: G*4

Cesta

Širina : 5.50 m Vozne trake : 2
 Površina : R3, q0=0.07



Sjajnost

Izračun polja: 33m x 5.5m (11 x 6 Točke)

Promatrač

2 : x=-60.00m, y=4.13m, z=1.50m

1 : x=-60.00m, y=1.38m, z=1.50m

Lane	\bar{L}_m	U_o	U_i	f_{TI}	REI
2:(y=4.13)	0.79 cd/m ² ✓	0.54 ✓	0.68 ✓	11 ✓	0.72 ✓
1:(y=1.38)	0.76 cd/m ² ✓	0.50 ✓	0.65 ✓	13 ✓	0.73 ✓
M4	>= 0.75 cd/m ²	>= 0.40	>= 0.60	<= 15	>= 0.30

Rasvjetljenosti

Izračun polja: 33m x 5.5m (11 x 6 Točke)


E_m	E_{min}	U_o	U_d
10.6 lx	3.81 lx	0.36	0.16

Objekt :
 Prostor : Sv. Ilija
 Broj projekta : 04/2026
 Datum : 08.04.2026

3 Cesta 2 b

3.1 Sažetak, Cesta 2 b, Light scene 1(C)

3.1.1 Pregled rezultata, Cesta 2 b



5 **Energy Plus - d.o.o.**
 Tipaska oznaka : E+STAR S 6000 3030 L2
 Naziv svjetiljke : E+STAR S 6000 3030 L2
 Žarulje : 1 x LED 40 W / 5500 lm

MyLumRow

Postavljanje svjetiljki	: Linija desno	Faktor održavanja	: 0.80
Razmak između svjetiljki	: 33.00 m	Visina (fot. centar)	: 6.80 m
Svjetiljka od ruba	: 1.50 m	Nagib	: 0.00 °
Abs. position	: 1.50 m	Razred bliještanja	: D5
Potrošnja struje/km	: 1212 W/km	Razred jakosti svjetlosti	: G*4

Cesta

Širina : 4.00 m Vozne trake : 2
 Površina : R3, q0=0.07



Rasvjetljenosti

Izračun polja: 33m x 4m (11 x 6 Točke)


	E_m	E_{min}	U_o	U_d
P3	10.9 lx ✓ >= 7.50 lx	3.56 lx ✓ >= 1.50 lx	0.33	0.14

Objekt :
 Prostor : Sv. Ilija
 Broj projekta : 04/2026
 Datum : 08.04.2026

4 Cesta 3 c

4.1 Sažetak, Cesta 3 c, Light scene 1(C)

4.1.1 Pregled rezultata, Cesta 3 c



5 **Energy Plus - d.o.o.**
 Tipaska oznaka : E+STAR S 6000 3030 L2
 Naziv svjetiljke : E+STAR S 6000 3030 L2
 Žarulje : 1 x LED 40 W / 5500 lm

MyLumRow

Postavljanje svjetiljki	: Linija desno	Faktor održavanja	: 0.80
Razmak između svjetiljki	: 32.00 m	Visina (fot. centar)	: 6.80 m
Svjetiljka od ruba	: 1.50 m	Nagib	: 0.00 °
Abs. position	: 1.50 m	Razred bliještanja	: D5
Potrošnja struje/km	: 1250 W/km	Razred jakosti svjetlosti	: G*4

Cesta

Širina : 3.50 m Vozne trake : 2
 Površina : R3, q0=0.07



Rasvjetljenosti

Izračun polja: 32m x 3.5m (11 x 6 Točke)

	E_m	E_{min}	U_o	U_d
P3	11.2 lx ✓ >= 7.50 lx	3.83 lx ✓ >= 1.50 lx	0.34	0.15